

L.dz. JRP/353/AP/...446.../06/18

Legnica, 04.06.2018r.

Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

Wg rozdzielnika

Dotyczy: „Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody”

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-10/05/18 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy Inwestor dopuszcza możliwość zmiany kierunku przepływu wody przez sita obrotowe na napływ brudnej wody do wnętrza sit?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany kierunku przepływu wody przez sita obrotowe na napływ brudnej wody do wnętrza sit.

Pytanie nr 2:

Czy Inwestor dopuszcza możliwość usuwania rumowiska i szlamu z ujęcia wody metodą inną niż przy pomocy pompy ale równie skuteczną i komfortową dla obsługi ujęcia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość usuwania rumowiska i szlamu z ujęcia wody metodą inną niż przy pomocy pompy, ale równie skuteczną i komfortową dla obsługi ujęcia.

Pytanie nr 3:

Czy Inwestor może udostępnić dokumentację istniejących zastawek i prowadnic?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępni na stronie internetowej w zakładce Przetargi unijne dokumentację w postaci załączników (3 rysunki).

Pytanie nr 4:


Czy Inwestor dopuści inny wariant zabudowy nowych zastawek z napędami w celu uniknięcia robót budowlanych?



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza inny wariant zabudowy nowych zastawek z napędami.

Pytanie nr 5:

Jakiej mocy solar zabudowany na ujęciu spełni wymogi przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż moc solaru musi być dobrana dla potrzeb oświetlenia piaskownika i krat na doprowadzalniku A.

Pytanie nr 6:

Wykonawca/Oferent zwraca się z prośbą o przesunięcie do dnia 03.07.2018 r. terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert do dn. 29.06.2018r. do godz. 13.00.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności oraz Ogłoszenia o zamówieniu. Informację o wprowadzonych zmianach zamieszcza się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej Zamawiającego www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Kirez

Otrzymują:
1/ Adresat;
2/ JRP a/a;
DS