



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



L.dz. JRP/353/AP/...700.../08/18

Legnica, 14.08.2018r.

Znak sprawy: JRP/353/P-14/07/18

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu nr JRP/353/P-14/07/18**

**Dotyczy: „Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody”**

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-14/07/18 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1:**

Czy zgodnie z dokumentem „zapytanie\_ofertowe\_jrp\_353\_p-14\_07\_18” zastosować optyczny czujnik do pomiaru stężenia azotanów, czy też zgodnie z dokumentem „pfu\_jrp\_353\_p-14\_07\_18” zastosować czujnik kolorymetryczny azotu amonowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zał. 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności Opis Przedmiotu Zamówienia cz. II Warunki szczegółowe, dodatkowe obowiązki Wykonawcy należy zastosować optyczny czujnik do pomiaru stężenia azotanu.

**Pytanie nr 2:**

Czy zgodnie z dokumentów „zapytanie\_ofertowe\_jrp\_353\_p-14\_07\_18” wyłączyć z oferty układ do automatycznej filtracji medium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zał. 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności Opis Przedmiotu Zamówienia cz. II Warunki szczegółowe, dodatkowe obowiązki Wykonawcy wyłączyć z oferty układ do automatycznej filtracji medium.

**Pytanie nr 3:**

Czy swoją ważność utrzymują odpowiedzi na pytania udzielone w poprzedniej edycji przedmiotowego przetargu? Jeżeli nie, zwracam się z pytaniami:

- czy Inwestor dopuszcza możliwość zmiany kierunku przepływu wody przez sita obrotowe na napływ brudnej wody do wnętrza sit?



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



- czy Inwestor dopuści inny wariant zabudowy nowych zastawek z napędami w celu uniknięcia robót budowlanych?
- jakiej mocy solar zabudowany na ujęciu spełni wymogi przetargu?

**Odpowiedź:**

Zapisy poprzedniego postępowania nie są wiążące. Obowiązują zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym – zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-14/07/18. W związku z tym:

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany kierunku przepływu wody przez sita obrotowe na napływ brudnej wody do wnętrza sit.
- Zamawiający informuje, iż dopuszcza inny wariant zabudowy nowych zastawek z napędami.
- Zamawiający informuje, iż moc solaru musi być dobrana dla potrzeb oświetlenia piaskownika i krat na doprowadzalniku A.

PREZES ZARZĄDU

*Zbigniew Mróz*

Otrzymują:  
1/ Adresat;  
2/ JRP a/a;  
DS