




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



L.dz. JRP/353/AP/..511../06/18

Legnica, 22.06.2018r.

Znak sprawy: JRP/353/P-10/05/18

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr JRP/353/P-10/05/18**

Dotyczy: „Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody”

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-10/05/18 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 7:

Czy w miejsce analizatora kolorymetrycznego azotu amonowego Zamawiający dopuszcza optyczny czujnik azotu amonowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego zasada konkurencyjności – Opis Przedmiotu Zamówienia nr JRP/353/P-10/05/18.

Pytanie nr 8:

Czy utrzymują wiążącą ważność ustalenia określone w pytaniach i odpowiedziach w poprzedniej odsłonie przedmiotowego postępowania przetargowego? Jeżeli tak, proszę o ich zamieszczenie.

Odpowiedź:

Zapisy poprzedniego postępowania nie są wiążące. Obowiązują zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym – zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-10/05/18.

Pytanie nr 9:

Jaka ma być liczba punktów pomiarowych, czy pomiary mają być realizowane „w dwóch ciągach” (osobno dla każdego z kanałów, jak jest podane w pfu na stronie 15)?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, iż zakłada się montaż stacji monitorującej wraz z montażem pojedynczych sond pomiarowych dla parametrów wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Rozmieszczenie sond pomiarowych w jednym bądź w drugim kanale lub w dwóch kanałach dopływowych leży po stronie Wykonawcy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednej pompy głębinowej do płukania obu sit?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-10/05/18

Pytanie nr 11:

Czy okres gwarancji na urządzenia kluczowe podlega ocenie i czy ma wynosić dokładnie 36 miesięcy (zgodnie z zapisem na stronie 38, pkt. 11.12 Warunków Szczególnych Kontraktu), czy też Zamawiający preferuje gwarancję 60 miesięcy na urządzenia kluczowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okres gwarancji na urządzenia kluczowe nie podlega ocenie i ma wynosić 36 miesięcy.

PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Mróz

Otrzymują:

1/ Adresat;

2/ JRP a/a;

DS