

Znak sprawy: PR/PJ/220/116-N/12/17

Legnica dnia 12.01.2018 r.

Dotyczy: Przetargu na „Rozbudowa parkingu LPWiK SA przy ul. Nowodworskiej 1 zgodnie z załączonym projektem”.

W związku z otrzymanymi zapytaniem od jednego z oferentów przekazujemy dodatkowe informacje:

Pytanie:

Opis techniczny w punkcie 7.5 wskazuje, że nawierzchnię placu należy wykonać z płyt ażurowych zbrojonych o wym. 60x40x10 według przyjętego układu.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie płyt ażurowych betonowych o wymiarach jw.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt o wym. 60x40x10 według przyjętego układu posiadających atest do stosowania jako nawierzchnia parkingu przeznaczonego do użytkowania przez samochody osobowe z dopuszczeniem samochodów ciężarowych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Zbigniew Mróz*